RefComp

Таблица аналогов полугерметичных поршневых компрессоров

Тип	Компрессор Refcomp	Компрессор Bitzer (новое поколение)	Компрессор Bitzer (предыдущее поколение)	Компрессор Bock	Компрессор Dorin	Компрессор Frascold	Компрессор Afrost	Компрессор Belief
Двухцилиндровые поршневые компрессоры								
LT	-	2DES-2Y	2DC-2.2Y	HGX22e/160-4	H290CS	D2 - 13.1Y	AF-2YD-2.2	BS-SH-2L2-13E
MT	-	2DES-3Y	2DC-3.2Y	HGX22e/160-4 S	H300CC	D3 - 13.1Y	AF-2YG-3.2	BS-SH-2H3-13E
LT	-	2CES-3Y	2CC-3.2Y	HGX22e/190-4	H300CS	D3 - 16.1Y	AF-2YD-3.2	BS-SH-2L3-16E
MT	-	2CES-4Y	2CC-4.2Y	HGX22e/190-4 S	H350CC	D4 - 16.1Y	AF-2YG-4.2	BS-SH-2H4-16E
Четырехцилиндровые поршневые компрессоры								
LT	SPC4-19L	4FES-3Y	4FC-3.2Y	HGX34e/215-4	H401CS	D3 - 18.1Y	AF-4YD-3.2	BS-SH-4L3-18E
MT	SPC4-19H	4FES-5Y	4FC-5.2Y	HGX34e/215-4 S	H451CC	D4 - 18.1Y	AF-4YG-5.2	BS-SH-4H5-18E
LT	SPC4-23L	4EES-4Y	4EC-4.2Y	HGX34e/255-4	H451CS	Q4-21.1Y	AF-4YD-4.2	BS-SH-4L4-22E
MT	SPC4-23H	4EES-6Y	4EC-6.2Y	HGX34e/255-4 S	H551CC	Q5-21.1Y	AF-4YG-6.2	BS-SH-4H6-22E
LT	SPC4-27L	4DES-5Y	4DC-5.2Y	HGX34e/315-4	H551CS	Q5 - 28.1Y	AF-4YD-5.2	BS-SH-4L5-26E
MT	SPC4-27H	4DES-7Y	4DC-7.2Y	HGX34e/315-4 S	H701CC	Q7 - 28.1Y	AF-4YG-7.2	BS-SH-4H7-26E
LT	SPC4-33L	4CES-6Y	4CC-6.2Y	HGX34e/380-4	H701CS	Q5 - 33.1Y	AF-4YD-6.2	BS-SH-4L6-32E
MT	SPC4-33H	4CES-9Y	4CC-9.2Y	HGX34e/380-4 S	H751CC	Q7 - 33.1Y	AF-4YG-9.2	BS-SH-4H9-32E
LT	SP4LN060E	4VES-7Y	4VCS-6.2Y	-	-	S5 - 33Y	-	-
MT	SP4HN100E	4VES-10Y	4VCS-10.2Y	-	-	S7 - 33Y	AF-4YG-10.2	BS-SH-4H10-34E
LT	SP4LN080E	4TES-9Y	4TCS-8.2Y	HGX44e/475-4	H851CS	S8-42Y	AF-4YD-8.2	BS-SH-4L8-41E
MT	SP4HN120E	4TES-12Y	4TCS-12.2Y	HGX44e/475-4 S	H1201CC	S12-42Y	AF-4YG-12.2	BS-SH-4H12-41E
LT	SP4LN100E	4PES-12Y	4PCS-10.2Y	HGX44e/565-4	H1001CS	S10-52Y	AF- 4YD-10.2	BS-SH-4L10-48E
MT	SP4HN150E	4PES-15Y	4PCS-15.2Y	HGX44e/565-4 S	H1501CC	S15 - 52Y	AF-YG-15.2	BS-SH-4H15-48E
LT	SP4LN120E	4NES-14Y	4NCS-12.2Y	HGX44e/665-4	H1501CS	S15-56Y	AF-4YD-12.2	BS-SH-4L12-56E
MT	SP4HN200E	4NES-20Y	4NCS-20.2Y	HGX44e/665-4 S	H2001CC	S20 - 56Y	AF-4YG-20.2	BS-SH-4H20-56E
Четырехцилиндровые поршневые компрессоры								
LT	SP4L150E	4JE-15Y	4J-13.2Y	HGX44e/770-4	H1601CS	S20-63Y	-	-
MT	SP4H220E	4JE-22Y	4J-22.2Y	HGX44e/770-4 S	H2201CC	S25-63Y	-	-
LT	SP4L180E	4HE-18Y	4H-15.2Y	HGX56e/850-4	H2000CS	V15 - 71Y	AF-4VD-15.2	BS-SH-4L15-73E
MT	SP4H250E	4HE-25Y	4H-25.2Y	HGX56e/850-4 S	H2500CC	V25 - 71Y	AF-4VG-25.2	BS-SH-4H25-73E
LT	SP4L220E	4GE-23Y	4G-20.2Y	HGX56e/995-4	H2500CS	V20 - 84Y	AF-4VD-20.2	BS-SH-4L20-84E
MT	SP4H300E	4GE-30Y	4G-30.2Y	HGX56e/995-4 S	H3000CC	V30-84Y	AF-4VG-30.2	BS-SH-4H30-84E
LT	SP4L250E	4FE-28Y	-	HGX56e/1155-4	H2900CS	V25-103Y	-	
MT	SP4H350E	4FE-35Y	-	HGX56e/1155-4 S	H3400CC	V35-103Y	-	
Шестицилиндровые поршневые компрессоры								
LT	SP6L270E	6HE-28Y	6H-25.2Y	HGX66e/1340-4	H3000CS	Z25-106Y	AF-6WD-25.2	BS-SH-6L25-110E
MT	SP6H370E	6HE-35Y	6H-35.2Y	HGX66e/1340-4 S	H3500CC	Z35-106Y	AF-6WG-35.2	BS-SH-6H35-110E

Продолжение таблицы на следующей странице.

LT	SP6L300E	6GE-34Y	6G-30.2Y	HGX66e/1540-4	H3500CS	Z30-126Y	AF-6WD-30.2	BS-SH-6L30-126E
MT	SP6H400E	6GE-40Y	6G-40.2Y	HGX66e/1540-4 S	H4000CC	Z40-126Y	AF-6WG-40.2	BS-SH-6H40-126E
Шестицилиндровые поршневые компрессоры								
LT	SP6L400E	6FE-44Y	6F-40.2Y	HGX66e/1750-4	H4500CS	Z40-154Y	AF-6WD-40.2	BS-SH-6L40-151E
MT	SP6H 500E	6FE-50Y	6F-50.2Y	HGX66e/1750-4 S	H5000CC	Z50-154Y	AF-6WG-50.2	BS-SH-6H50-151E
Двухступенчатые поршневые компрессоры								
LT	SB4-120E	-	S4G-12.2Y	-	-	2V10-42.29Y	-	-
LT	SB4-140E	-	-	-	2S-H1500	2V15-56.32Y	-	-
LT	SB6-160E	-	S6J-16.2Y	-		-	-	-
LT	SB6-200E	-	S6H-20.2Y	-	2S-H2000	2Z20-72.36Y	AF-6WDS-20.2	BS-SH-S6L20-110E
LT	SB6-250E	-	S6G-25.2Y	HGZX7/1620-4	2S-H2500	2Z25-84.42Y	AF-6WDS-25.2	BS-SH-S6L25-126E
LT	SB6-300E	-	S6F-30.2Y	HGZX7/1860-4	2S-H3000	2Z30-102.51Y	AF-6WDS-30.2	BS-SH-S6L30-151E

Примечания:

При замене компрессоров необходимо проверять пределы применения компрессоров, особенно это касается низкотемпературных моделей.

ВАЖНО!!!! Таблица носит оценочный характер и применять ее нужно с большой осторожностью. Даже очень похожие модели разных производителей могут отличаться посадочными местами, присоединениями, подключениями двигателя и защит. Покупатель должен быть предупрежден про эти риски при сервисных подборах.

Решение о применении аналогов принимает покупатель.